

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012), ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ , ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈАВНА НАБАВКА БР. 30/2014

Наручилац: ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот, Српских владара 77, 18300 Пирот. Интернет страница: www.jpdirekcijapirot.rs

Врста поступка: Спроводи се отворени поступак јавне набавке

Врста предмета: Радови

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Отворени поступак јавне набавке – радови: Изградња водовода у селу Понор , редни број јавне набавке 30/2014, ознака из општег речника набавке 45231300 – радови на изградњи цевовода за воду и канализацију

Датум објављивања позива: 20.08. 2014. године.

Датум објављивања измене конкурсне документације: 10.09.2014. године.

Разлог за измену конкурсне документације: Извршена измена конкурсне документације у складу са чланом 63. став 1 ЗЈН.

Измена се односи на: предмер и предрачун радова

Због техничке грешке мењају се ставка 2.и ставка 3. у оквиру Бетонских радова на страни 30 и ставка 1. и ставка 2. у оквиру Монтажних радова на страни 31 конкурсне .

Измењена страна конкурсне документације за јавну набавку Изградња водовода у селу Понор, редни број набавке 30/2014, је објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Контакт: Миленка Младеновић, 010/215-00-85

II БЕТОНСКИ РАДОВИ					
1. Набавка потребног материјала и израда бетонских анкер блокова и ослонаца за водоводну арматуру и цеви од бетона МБ20. Обрачун по m3 уграђеног бетона.	М ³ 3,0				
2. Набавка потребног материјала и израда армирано бетонске водоводне шахте од бетона МБ30 са армирано бетонским зидовима дебљине 20cm и горњом плочом дебљине 15cm са отвором за силаз и постављање ливено-гвозденог поклопца са рамом за тешки саобраћај. Дно шахте је од неармираног бетона МБ30 d=20cm. На зиду испод отвора за силаз поставити ливеногвоздене пењалице. Обрачун по комаду изведене шахте у свему према детаљима у пројекту. Минимални светли отвор 150x150x150cm	КОМ. 6				
3. Набавка, транспорт и уградња квадратног поклопца са оквиром од нодуларног лива са пригушним улошком интегрисаним у оквир, поклопац изменљив, осигуран од извртања и затварања, са системом аутоматског закључавања са двоструком опругом интегрисаном у поклопац, водонепропустан, производ фирме "Пуратор" тип ТЕТ48-066-250, или одговарајући, димензија 600x600/80mm, тежине 66kg. Обрачун по комаду уграђеног поклопца са потребним помоћним материјалом.	КОМ. 6				
4. Набавка, транспорт и уградња ливеногвоздених пењалица према JUS M.J6.285, тежине 3,3 kg. Обрачун по комаду уграђене пењалице са потребним помоћним материјалом.	КОМ. 18				
II УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:					

III МОНТАЖНИ РАДОВИ					
1. Набавка цеви, транспорт цеви и монтажа ценовода од полиетиленских цеви квалитета PE RC PE100 за радни притисак 16 Бара, SDR17 (S-8). Цеви се међусобно спајају електрофузионим заваривањем, а на водоводну арматуру и ливеногвоздене фазонске комаде одговарајућим PE туљком са слободном прирубницом. Обрачун по м1 монтираног ценовода у зависности од пречника цеви. DN 110 mm					
	м' 2403,0				
2. Набавка цеви, транспорт цеви и монтажа ценовода од полиетиленских цеви квалитета PE RC PE100 за радни притисак 25 Бара, SDR7.4. Цеви се међусобно спајају електрофузионим заваривањем, а на водоводну арматуру и ливеногвоздене фазонске комаде одговарајућим PE туљком са слободном прирубницом. Обрачун по м1 монтираног ценовода у зависности од пречника цеви. DN 110 mm					
	м' 4937,0				
3. Набавка транспорт и монтажа ливеногвоздених фазонских комада према шемама чворова и спецификацији, са свим припадајућим материјалом. Обрачун по комаду. Напомена: Обавеза је извођача да пре набавке дату спецификацију провери и усагласи са стањем на терену. Т 100/80 mm Zablji poklopac 80 mm					
	КОМ. 6 КОМ. 2				
4. Набавка транспорт и монтажа затварача тип EURO 20 са прирубницама и точком за затварање. У цену је урачунат сав спојни и заптивни материјал. Обрачун по комаду уграђеног затварача. DN 80 mm					
	КОМ. 6				