

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012) заинтересованом лицу које је поставило питање у отвореном поступку јавне набавке број 3/2015 - Конструкција соларних колектора на затвореном базену, достављамо одговор и исту информацију објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца

ПОЈАШЊЕЊЕ 5

Предмет: Појашњење конкурсне документације за ЈН бр. 3/2015

Питање потенцијалног понуђача:

За ЈН 3/2015 за извођење радова на конструкцији соларних колектора на затвореном базену, молимо да нам одговорите на следеће питање везано за партију 1:

У ставци 7.- челична конструкција пише да је АК заштита поступком топлог цинковања, а обрачун се врши по кг са ак заштитом на бази епоксид полиуретан!!

Питање је који је систем заштите, цинковање или епоксид полиуретан или оба???

Такође нас интересује да ли је конструкција на крову објекта или на паркингу, и да ли поседујете графичку документацију?

Одговор - појашњење наручиоца

Заштита је средством на бази елокси полиуретанским системом, систем заштите С4 средњи век трајања.

Конструкција је на платоу (паркингу) затвореног базена и за њу постоји техничка документација која је доступна у просторијама наручиоца.

Комисија за ЈН