

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15) заинтересованом лицу које је поставило питање у отвореном поступку јавне набавке број 31/2015 - Изградња водовода у селу Понор, достављамо одговор и исту информацију објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца

#### ПОЈАШЊЕЊЕ 4

Предмет: Појашњење конкурсне документације за ЈН бр. 31/2015

#### Питање потенцијалног понуђача:

1. Да ли ће наручилац прихватити као валидан доказ о референтним пословима и потврде наручиоца које су издате раније, а које садрже све податке као и потврда из тендерске документације на стр. 17/61?

2. У тендерској спецификацији на страни 39, позиција 4 у оквиру осталих радова стоји опис за додатне непредвиђене радове "према процени до 2,5% од укупних радова". Да ли то значи да понуђачи морају навести износ до тачно 2,5% за непредвиђене радове или то може бити и мањи износ од 2,5% ако понуђач тако процени?

3. Тендерска спецификација радова, на странама 36 и 37, дефинише цеви ПЕ100-РЦ од 25 и 16 бари Ø110 као и Ø90 од 25 и 10 бари. На поменутих странама предвиђен је огроман број спојница ФРИАЛЕН УБ ПЕ100 (или др. произвођача сл. карактеристика) и то укупно 831 комад, што изузетно поскупљује инвестицију (по нама безразложно).  
Питање : **Да ли ће наручилац дозволити сучеоно спајање предметних цеви без употребе спојница?**

Уколико наручилац не дозвољава сучеоно спајање цеви без употребе спојница, молимо Вас за додатно образложење таквог става (разлога за неодобравање).

#### Одговор - појашњење наручиоца

1. Потврде Наручилаца о референтним пословима могу бити на обрасцу из конкурсне документације или издате од стране наручилца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи образац потврде из конкурсне документације. **Потврде могу да се односе на било коју од наведених година.**


2. У тендерској спецификацији на стр. 39, позиција 4 у оквиру осталих радова стоји: додатак за непредвиђене радове.

Ради се о хитним непредвиђеним радовима који се могу ( не морају се извести уколико до такве потребе не дође) извести у складу са чланом 18. модела уговора и потребно је предвидети износ од 2,5% од вредности укупних радова.

3. Тендерском спецификацијом је дат начин спајања цеви путем спојница ФРИАЛЕН УБ ПЕ 100 ( или другог произвођача) како је дато и у пројектој документацији за коју постоји грађевинска дозвола.

Спајање цеви сучеоним заваривањем неће бити дозвољено, тендерска документација се не мења.

Комисија за ЈН

  
Марија Марковић  
М. Марковић